INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. COP-I3P-049-26
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MX
No. IO-87-I79-828009978-N-1-2026

DICTAMEN PARA FALLO

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2026, SE HAN REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LA COMISIÓN PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON OBJETO DE DICTAMINAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN CON MODALIDAD DE **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. COP-I3P-049-26 CON REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MX No. IO-87-I79-828009978-N-1-2026** PARA:

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO, TAM.

POR LO QUE:

VISTO:

PARA DICTAMINAR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DEL PROCEDIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24, 26, 27, 36, 37, 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RESULTANDO:

EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS A TRAVES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. COP-I3P-049-26 EL DIA 27 DE JULIO DE 2026 SE INVITARON A CUATRO EMPRESAS PARA QUE PRESENTARAN SU PROPUESTA A TRAVES DE COMPRAS MX, REALIZANDO LA VISITA A LA OBRA EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. Y LA JUNTA DE ACLARACIONES EL 04 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 11:00 HRS. PROCEDIENDO CON EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE APERTURAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 10:00 HRS, PRESIDIENDO EL EVENTO EL ING. EDUARDO CLEMENTE JUAREZ EN SU CARÁCTER DE VOCAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, EN EL EVENTO SE REVISÓ QUE CUMPLIERAN CUANTITATIVAMENTE CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. - QUE EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR CONCURSOS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

Avenida Álvaro Obregón 201 Sur Zona Centro
Cd. Madero C.P. 89400
www.ciudadmadero.gob.mx
Tel. 833 357 05 10

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. COP-I3P-049-26
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MX
No. IO-87-I79-828009978-N-1-2026

PERSONAS, QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.

SEGUNDO. - QUE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN SU MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LO CONSTITUYE LA OBRA RELATIVA A:

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO, TAM.

DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

TERCERO. - QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES SON LAS SIGUIENTES:

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTES		
EMPRESA	**IMPORTE SIN I.V.A.**	**IMPORTE CON I.V.A.**
BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	**$2,174,997.71**	**$2,522,997.34**
SEGURIV EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	**$2,174,997.71**	**$2,522,997.34**
SEÑALAMIENTOS VIALES Y MANTENIMIENTO DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	**$2,201,472.02**	**$2,553,707.54**

CUARTO. - QUE CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE CONTRATEN CON SUJECIÓN A LA LEGISLACIÓN Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS QUE EXIGE EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, EL PERSONAL ASIGNADO POR LA COMISIÓN PARA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REALIZÓ LA REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, REVISANDO QUE ÉSTAS CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, POR LO CUAL LA COMISIÓN PARA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DICTAMINA QUE LA EMPRESA:

SEGURIV EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES, ADEMÁS DE QUE PRESENTÓ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA MÁS SOLVENTE Y DE MONTO MÁS BAJO, SIENDO POR ELLO LA MÁS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. COP-I3P-049-26
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MX
No. IO-87-I79-828009978-N-1-2026

CONVENIENTE PARA EL R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.NUMERAL 8 DE LAS BASES Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

BISEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS:

ANEXO AT-06 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, NO ANEXA DECLARACIÓN 2025 Y PAGO PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO Y ADEMÁS EL ESCRITO QUE PRESENTA DEL ANEXO AT-06 NO SE APEGA AL DOCUMENTO REQUERIDO EN EL NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

ANEXO AT-07. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES NO PRESENTA LA CONSTANCIA DE VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES FIRMADAS NI SELLADAS POR EL SISTEMA DE COMPRAS, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO, EN EL NUMERAL 5.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

ANEXO AT-09. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EL LICITANTE PRESENTA UNA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN COMO ARRENDADA, EL CUAL ANEXA LA CARTA DE ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS DONDE FIRMA EL MISMO REPRESENTANTE LEGAL, Y ANEXA UN LOGOTIPO DIFERENTE, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO, EN EL NUMERAL 5.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

DOCUMENTACIÓN ECONOMICA PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS:

ANEXO AE-01. CARTA COMPROMISO EL LICITANTE NO PRESENTA LA CARTA COMPROMISO NI LA CEDULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE TECNICO, NI LA CONSTANCIA VIGENTE DE LA FIRMA FIEL, ADEMAS PRESENTA OTRO FORMATO QUE NO CORRESPONDE CON LA PROPUESTA ECONOMICA, POR LO CUAL NO CUMPLIENDO CON LOS FORMATOS ENTREGADOS EN LAS BASES DE CONCURSO, NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

ANEXO AE-03. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN CONCEPTO PVBBH-030, SE PIDE MATERIAL “EL ABRA” DE 1 ½” A FINOS, Y EL LICITANTE EN SU ANALISIS UTILIZA MATERIAL DE BANCO DE ½” A FINOS, CUANDO DEBE SER DE 1 ½” A FINOS, POR LO CUAL NO CUMPLE Y NO SE APEGA AL CATALOGO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO.

CONCEPTO PVCMR-042, QUE HABLA DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO CON UN MÓDULO DE RUPTURA MR= 42 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8-10 CM. PARA LOSA DE PAVIMENTO DE 15 CM, EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO HACE CASO ALAS RECOMENDACIONES MARCADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE TIENE QUE CONSIDERAR 2 VIBRADORES DE CHICOTE, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO RECOMENDADO EN LAS BASES DE CONCURSO.

CONCEPTO: CLAVE: PVJTR-060 JUNTA TRANSVERSAL
CLAVE: PVJLO-070 JUNTA LONGITUDINAL
CLAVE: PVJCO-080 JUNTA DE CONTRACCION

EL LICITANTE EN LAS CLAVES EN MENCION QUE HABLA DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES, LONGITUDINALES, Y CONTRACCION, EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL LICITANTE ANEXA UNA CORTADORA DE CONCRETO, PERO NO ANEXA EL DISCO PARA CORTE, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO.

CONCEPTO CON CLAVE: PVGGP-124, DE GUARNICIÓN TRAPECIAL DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSIDERA FEXPAN DE ½" CUNDO EL CONCEPTO DICE FEXPAN DE ¾" @ 6 M., POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO RECOMENDADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CONCEPTO CON CLAVE: CLAVE: PVGBR010.-QUE HABLA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERA EL POLVO PARA CEMENTO AZUL TURQUESA, PARA SU ACABADO FINAL, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NI EN LAS BASES DE CONCURSO, NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

ANEXO AE-06 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE COSTO HORARIOS DE MAQUINARIA, PRESENTA DIFERENTES TASAS DE INTERES DE INDICADOR ECONOMICO DE 6.76% Y 7.12% EN SUS COSTOS HORARIOS, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO MARCADO EN LAS BASES DE CONCURSO.

ANEXO AE-13 DEL PROGRAMA DE LOS MONTOS MENSUALES QUE SE DIVIDE EN ANEXO AE-13A MATERIALES, ANEXO AE-13B PERSONAL OBRERO, ANEXO AE-13C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS, ANEXO AE-13D PERSONAL PROFESIONAL, EL LICITANTE NO ANEXO EL PROGRAMA DEL ANEXO AE-13D DEL PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO,

NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

SEÑALAMIENTOS VIALES Y MANTENIMIENTO DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS:

DOCUMENTO XI. OPINIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(SAT) EL LICITANTE PRESENTA UNA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT CON FECHA DEL 1 JULIO DEL 2026, POR LO CUAL ESTA VENCIDA LA OPINION, EL CUAL NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA DOCUMENTACION DISTINTA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

DOCUMENTO XII. OPINIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS) EL LICITANTE PRESENTA UNA OPINION DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS, CON FECHA DEL 1 JULIO DEL 2026, POR LO CUAL ESTA VENCIDA LA OPINION, EL CUAL NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA DOCUMENTACION DISTINTA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

DOCUMENTO XIII. OPINIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT, EL LICITANTE PRESENTA UNA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT, CON FECHA DEL 27 JUNIO DEL 2026, POR LO CUAL ESTA VENCIDA LA OPINIÓN, EL CUAL NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA DOCUMENTACION DISTINTA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS:

ANEXO AT-06 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, NO ANEXA DECLARACIÓN 2025 Y ESTADOS FINANCIEROS 2025 NI PAGO PROVISIONAL DEL MES DE JUNIO POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

ANEXO AT-07. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES NO PRESENTA LA CONSTANCIA DE VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES FIRMADAS NI SELLADAS POR EL SISTEMA DE COMPRAS, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO, EN EL NUMERAL 5.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

ANEXO AT-09. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EL LICITANTE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. COP-I3P-049-26
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MX
No. IO-87-I79-828009978-N-1-2026

PRESENTA UNA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN COMO ARRENDADA, EL CUAL NO ANEXA LA CARTA DE ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO, EN EL NUMERAL 5.2 DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

DOCUMENTACIÓN ECONOMICA PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES E INCUMPLIMIENTOS:

ANEXO AE-03. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN CONCEPTO PVBBH-030, SE PIDE MATERIAL “EL ABRA” DE 1 ½” A FINOS, Y EL LICITANTE EN SU ANALISIS UTILIZA MATERIAL DE BANCO DE ½” A FINOS, CUANDO DEBE SER DE 1 ½” A FINOS, POR LO CUAL NO CUMPLE Y NO SE APEGA AL CATALOGO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO.

CONCEPTO: CLAVE: PVJTR-060 JUNTA TRANSVERSAL

CLAVE: PVJLO-070 JUNTA LONGITUDINAL

CLAVE: PVJCO-080 JUNTA DE CONTRACCION

EL LICITANTE EN LAS CLAVES EN MENCION QUE HABLA DE LAS JUNTAS TRANSVERSALES, LONGITUDINALES, Y CONTRACCION, EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL LICITANTE ANEXA UNA CORTADORA DE CONCRETO, PERO NO ANEXA EL DISCO PARA CORTE, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LAS BASES DE CONCURSO.

CONCEPTO CON CLAVE: PVGGP-124, DE GUARNICIÓN TRAPECIAL DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSIDERA FEXPAN DE ½” CUNDO EL CONCEPTO DICE FEXPAN DE ¾” @ 6 M., POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO RECOMENDADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

CONCEPTO CON CLAVE: CLAVE: PVGBR010.-QUE HABLA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, EL LICITANTE EN SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERA EL POLVO PARA CEMENTO AZUL TURQUESA, PARA SU ACABADO FINAL, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NI EN LAS BASES DE CONCURSO, NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

ANEXO AE-13 DEL PROGRAMA DE LOS MONTOS MENSUALES QUE SE DIVIDE EN ANEXO AE-13A MATERIALES, ANEXO AE-13B PERSONAL OBRERO, ANEXO AE-13C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A CARGOS FIJOS, ANEXO AE-13D PERSONAL PROFESIONAL, EL LICITANTE NO ANEXO EL PROGRAMA DEL ANEXO AE-13D DEL PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LA S BASES DE CONCURSO, NUMERAL 5.1 Y 5.2 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULOS 36, 37, 38, 41 Y 44, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEÑALANDO EL ARTÍCULO 41, TEXTUALMENTE, LO SIGUIENTE: "PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LA CONVOCANTE DEBERÁ VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN. PARA TAL EFECTO, DEBERÁ ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE MANERA CLARA Y DETALLADA PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR", POR LO QUE REVISADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS PARTICIPANTES Y DESPUÉS DE VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES SE APEGARAN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SE PROCEDIÓ A LA CONFRONTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONDICIONES FINANCIERAS COTIZADAS POR CADA PARTICIPANTE, ORIENTÁNDOSE POR LA MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ES DE RESOLVERSE, Y **SE RESUELVE:**

PRIMERO. - QUE, VALORADOS LOS ASPECTOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE OBTENER A FAVOR DEL MUNICIPIO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DE IDONEIDAD, ESTA COMISIÓN DETERMINA QUE LA EMPRESA QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y PRESENTA UN MONTO CON LAS CARACTERÍSTICAS YA MENCIONADAS, ES:

EMPRESA. - **SEGURIV EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES DOÑA CECILIA Y BOGOTÁ (ANTES CHARRO), COL. FELIPE CARRILLO PUERTO DE CD. MADERO, TAM.	**$2,174,997.71**	**$2,522,997.34**

ASÍ LO DETERMINARON Y APROBARON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PARA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE PARTICIPAN.

Avenida Álvaro Obregón 201 Sur Zona Centro
Cd. Madero C.P. 89400
www.ciudadmadero.gob.mx
Tel. 833 357 05 10

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. COP-I3P-049-26
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MX
No. IO-87-I79-828009978-N-1-2026

POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LICITACIONES

ING. EDUARDO CLEMENTE JUAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LOS CONCURSOS DE OBRA PUBLICA

ING. LOURDES CAREAGA MENDOZA
SUBDIRECTORA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

ING. DAN AZAEL RODRÍGUEZ OLIVER
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PUBLICA

LIC. JONATHAN VEGA RAMÍREZ
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD QUE PRETENDE CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA

ING. TIMOTEO VICENCIO VALENTE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Avenida Álvaro Obregón 201 Sur Zona Centro
Cd. Madero C.P. 89400
www.ciudadmadero.gob.mx
Tel. 833 357 05 10